

**Beboer** Nyregistrering Oppfølging

Navn

Telefon

-
- Under 67 år
-
-
- 67 - 75 år
-
-
- 75 - 80 år
-
-
- 80 - 85 år
-
-
- 85 - 90 år
-
-
- over 90 år

Adresse

Postnummer

Poststed

Veileder

Dato

 Leilighet Borettslagsleilighet O.L. Annen bygning Villa

Spørsmål Ja Nei Ikke aktuelt Hva er feil/mangler? Hva bør gjøres? (se veiledningen)

Spørsmål	Ja	Nei	Ikke aktuelt	Hva er feil/mangler?	Hva bør gjøres? (se veiledningen)
1. Finnes det røykvarsler i boligen?					
2. Finnes det flere røykvarslere?					
3. Er disse sammenkoblede?					
4. Fungerer varslere(n)e? Kryss av for tilstand før batteriskift					
5. Høres røykvarsling ved søvn?					
6. Er det behov for direkte varsling til vaktentral e.l.?					
7. Finnes det sløkkestyr i boligen?					
8. Er sløkkestyret i orden?					
9. Finnes sikring av komfyr/kokeplater?					
10. Er det behov for slik sikring?					
11. Er sikring av TV-apparat i orden?					
12. Er bruk av kaffetrakter i orden?					
13. Ser det elektriske anlegget tilfredsstillende ut?					
14. Tildekkes elektrisk utstyr (ovner, lamper o.l.)?					
15. Ser tilstanden tilfredsstillende ut på peis/ovn/pipe/brannmur?					
16. Er bruk av levende lys tilfredsstillende?					
17. Er røykekanene sikre mot brann?					
18. Er rømningsveier fra boligen tilfredsstillende?					
19. Kan husstandens medlemmer rømme ved egen hjelp?					

Fullmaktserklæring

Jeg/vi samtykker i at kan kontakte riktige etater for å opprette tilfredsstillende brannsikkerhet.

Dato

Underskrift bruker

Underskrift veileder

Original: Beboer

Brannvern for hjemmeboende pensjonister Veiledning til sikkerhetssjekk

1. Minst en varsler anskaffes og monteres.
2. I større boliger med flere rom, eller over flere plan, bør det monteres flere varslere som kobles sammen.
3. Varslerne bør være sammenkoblede, da det ofte oppstår brann i kjøkken, stue, oppholdsrom eller soverom.
4. Prøv varsleren(e) med testknapp og helst røyk (tenn en fyrstikk under varsleren, ikke lighter). Hvis ikke funksjon: Sjekk om batteriet er tilkoblet, eller bytt batteri og prøv på nytt. Fortsatt ikke funksjon: Bytt varsleren.
5. Prøv varsleren med beboer liggende på sengen. Beboeren kan da vurdere om lyden er høy nok til å våkne av. Hvis ikke må varsleren flyttes, eller byttes i en varsler for hørselshemmede.
6. Vurder om beboer kan komme ut i en nødsituasjon ved egen hjelp. Hvis ikke bør alarm kobles til trygghetsalarmsystemet eller eget alarmsystem til et reaksjonsapparat som brannvesen, vaktsentral eller nabo/vaktmester.
7. Det skal være en brannslange eller et håndslukkeapparat. Vurder om beboeren er i stand til å håndtere utstyret. Brannslangen bør være fast tilkoblet vannkran. Opplæring i bruk av slukkeapparat kan være på sin plass.
8. Kontroller om manometernåla står på grønt felt. Kontroller om brannslangen er tilkoblet vannkran, eller lett lar seg koble til. Kontroller også om den lar seg rulle ut.
9. Vurder om bruken av komfyren kombinert med beboerens eventuelle glemsomhet tilsier montering av en komfyrvakt med bryter som slår av strømmen.
10. Er det behov for slik sikring? Ref. pkt. 9.
11. Betjenes TV-apparatet med fjernkontrollen ved på/av-slåing bør det monteres en TV-safer som sørger for at apparatet gjøres strømløst selv om bare fjernkontrollen brukes til av- og påslåing.
12. Bruk av kaffetrakter kan medføre brannfare hvis den står på over lengre tid. Selv om av- og påknappen på trakteren brukes, kan brann likevel oppstå. Støpselet bør derfor trekkes ut av kontakten etter bruk. Vurder om tilkobling av tidsur kan gjøre bruken sikrere.
13. Se etter at ledninger sitter fast og at sikringer og sikringsholdere er hele. Se også etter at skjøteledninger ikke brukes i stor grad, og at bruken av doble kontakter ikke overdrives.
Tiltak: Kontakt El.verket/El.installatør.
14. Elektrisk utstyr skal ikke være tildekket. Sikkerhetsavstand for gardiner etc. er minimum 8 cm.
15. Se etter sprukne piper og brannmurer. Vurder avstand til brennbare ting og håndtering av aske. Vurder om opptenning og fyring gjøres på en forsvarlig måte.
Tiltak: Kontakt Feiervesenet.
16. Bruk ikke brennbare lystaker eller lysmansjetter. Selvslukkende lys bør brukes.
17. Røyking på senga/sofaen er livsfarlig. Røykevaner ellers kan også medføre stor brannfare. Høye askebegre og evt. røykeforkle. Se også etter brennmerker.
18. Vurder om rømningsveiene står i forhold til beboerens fysiske og psykiske muligheter til å rømme.
19. Vurder om beboeren selv er i stand til å rømme. Hvis ikke må tiltak om direkte varsling, og rutiner for rømning iverksettes.

